

Согласовано:
Директор

Утверждаю:
Генеральный директор
управляющей организации АО «Завод Экран»
А.С. Яковлев

«___» _____ 2017г.

«___» _____ 2017г.

Техническое описание

на разработку и согласование проектной документации для проведения аудита сетей электроснабжения производственных помещений в СК-3 и Новый Составной.

Перечень основных данных и требований	Условия, сроки и др. данные
1	2
1. Основание для проектирования	Выполнение предписания Ростехнадзора № 31-0193/П-ТСЭ-55 от 15.05.2017г. п.64
2. Вид проектирование	Проектирование системы электроснабжения, разработка рабочей документации, однолинейных схем электроснабжения (исполнительных) СК-3 и Новый Составной СК-3 (кадастровый № 54:35:03 3070:0054:01:02), Новый составной (кадастровый № 54:35:03 3070:0054:01:01)
3. Стадийность проектирования	Рабочая документация, однолинейные схемы электроснабжения, составление кабельного журнала, принципиальные и исполнительные схемы.
4. Основные показатели объекта	В СК-3 расположены четыре центра питания (точки). РП-30 (6кВ), КТП-17 (6-0,4кВ), КТП-31 (6-0,4кВ), помещение ДЭП (6-0,4кВ). От данных точек питания запитаны все производственное оборудование СК-3 и Новый Составной. В Новом Составной расположены три центра питания (точки). РП, 1 и 2 электрощитовые.
5. Требования к строительным конструкциям	Без изменений
6. Сроки выпуска проекта	1 месяц
7. Количество экземпляров проектной документации	Пять экземпляров на бумажном носителе, и 1 экземпляр на USB- носителе.
8. Дополнительные требования	Результаты аудита должны быть оформлены в виде проекта. Текстовую и графическую информацию предоставить в стандартах для MS Windows форматах: MS Office
9. Прилагаемые документы (исходные данные заказчика)	По запросу
10. Этапы работ	1 этап - Рабочая документация, однолинейные схемы электроснабжения, составление кабельного журнала, принципиальные и исполнительные схемы. 2 этап – Согласование документации с заказчиком.

Подготовил:

Ведущий инженер-энергетик _____ Прилука С.В.

Согласовано:

Главный энергетик _____ Порожня Е.А.

Главный инженер _____ Ловцов И.В.