

Техническое задание (лот №27)

1. **Наименование товара, работы, услуг:** поставка электротехнических материалов для реконструкции сетей электроснабжения стекловаренной печи №4.
2. **Способ проведения торговой процедуры:** торги на ЭТП.
3. **Место поставки товара, выполнение работ, услуг:** г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
4. **Условия поставки товара, работы, услуг (сроки, графики, упаковка, маркировка):**
- условия поставки DDP Новосибирск, срок поставки до 15.04.2018 г.

Требования к упаковке:

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность в условиях транспортировки всеми видами транспорта. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке.

5. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** отсрочка 10 календарных дней с даты подписания сторонами товарных накладных и получения счета-фактуры. Цена предоставляется участником конкурса с разбивкой по наименованиям материалов, фиксируется и не подлежит изменению.
6. **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):** не определено
7. **Технические требования к технологии изготовления, проектированию, материалам, и т.п.:** согласно Заказной спецификации Заказчика
8. **Количество товара, объем проводимых работ, объем оказываемых услуг:**
согласно Заказной спецификации Заказчика. Замены товара разрешаются.

№	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Примечание
1	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-4х240	м	125	
2	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-3х1.5	м	20	
3	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-3х16	м	10	
4	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-2х1.5	м	28	
5	Кабель силовой с медной жилой в оболочке с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной жароопасности, 660 В, сечением 3х2,5 мм2, ВВГнг-LS-660	м	1402	
6	Кабель силовой с медной жилой в оболочке с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной жароопасности, 660 В, сечением 3х2,5 мм2, ВВГнг-FRLS-660	м	80	
7	Кабель силовой с медной жилой в оболочке с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной жароопасности, 660 В, сечением 5х6 мм2, ВВГнг-FRLS-660	м	10	
8	Кабель силовой с медной жилой в оболочке с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной жароопасности, 660 В, сечением 5х6 мм2, ВВГнг-LS-660	м	75	
9	Кабель силовой с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 4х240 мм2, АВВГнг-LS-660	м	140	

10	Кабель силовой с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 4х150 мм2, АВВГнг-LS-660	м	1480	
11	Кабель силовой с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 4х95 мм2, АВВГнг-LS-660	м	390	
12	Кабель силовой с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 4х70 мм2, АВВГнг-LS-660	м	60	
13	Кабель силовой с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 4х120 мм2, АВВГнг-LS-660	м	410	
14	Кабель силовой с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 4х25 мм2, АВВГнг-LS-660	м	130	
15	Кабель силовой с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 4х16 мм2, АВВГнг-LS-660	м	250	
16	Кабель силовой с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 5х185 мм2, ВВГнг-LS-660	м	70	
17	Кабель силовой с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 5х150 мм2, ВВГнг-LS-660	м	70	
18	Кабель силовой с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 5х70 мм2, ВВГнг-LS-660	м	55	
19	Кабель силовой с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 5х35 мм2, ВВГнг-LS-660	м	5	
20	Кабель силовой с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 5х25 мм2, ВВГнг-LS-660	м	50	
21	Кабель силовой с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 5х10 мм2, ВВГнг-LS-660	м	85	
22	Кабель силовой с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 5х4 мм2, ВВГнг-LS-660	м	90	
23	Кабель силовой с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660В, сечением 5х10 мм2, ВВГнг-FRLS-660	м	15	
24	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-4х35	м	120	
25	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-4х25	м	215	
26	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-4х10	м	185	
27	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-4х6	м	85	
28	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-4х4	м	185	
29	Силовой кабель с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката, 660 В, ВВГнг-4х2,5	м	305	
30	Кабель силовой с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, с низким дымо-, газовыделением 660 В, ВВГнг-FRLS-4х2,5	м	55	
31	Перегородка лотка, ПЛПТ-50	шт	70	
32	Гофротруба ПВХ, d=20 мм	м	200	
33	Гофротруба ПВХ, d=63	м	250	
34	Гофротруба ПВХ, d=50	м	80	
35	Гофротруба ПВХ, d=32	м	120	
36	Лоток перфорированный, 400х80х2500 мм, ЛПМЗТ(М)-400х80пр	шт	125	
37	Лоток перфорированный, 300х80х2500 мм, ЛПМЗТ(М)-300х80пр	шт	51	
38	Лоток перфорированный, 200х80х2500 мм, ЛПМЗТ(М)-200х80пр	шт	57	
39	Лоток перфорированный, 100х80х2500 мм, ЛПМЗТ(М)-100х80пр	шт	50	без крышек
40	Лоток перфорированный, 100х50х2500, ЛПМЗТ(М)-100х50 пр	шт	130	
41	Профиль перфорированный, L=3000 мм, ПП-С	шт	260	
42	Счетчик эл. энергии Меркурий 234 ART2-03Р, 380/220 В, 5(10) А, 0.5S	шт	10	

9. Требования к комплектации: согласно Заказной спецификации

10. Требования к качеству: согласно Техническим условиям завода изготовителя.

11. Требования к монтажу, пуско-наладке, приёмо-сдаточным испытаниям и т.д.: без монтажа
12. Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного обслуживания: поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям Заказной спецификации (п.9) и Техническим условиям завода изготовителя (п.10);
13. Критерии ранжирования участников закупочной процедуры (минимальная цена поставки, минимальный срок поставки продукции, другие критерии): критерием ранжирования является минимальная сумма поставки.
14. Требования к участникам закупочной процедуры и перечень документов, представляемых участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Уставные документы

Приложения:

1. Проект договора
2. Заказная спецификация
3. Список поставщиков
4. Образец КП


Руководитель ЦВЗ

 / Порохня Е.А.

Руководитель ЦФО

 / Шуреев С.В.

Решение членов ЗК

№	Должность	Фамилия, инициалы	Решение утвердить да/нет	Подпись
1	Советник генерального директора	Кузнецов В.В.	да	
2	Директор по экономике и финансам	Швехторова С.В.		
3	Первый заместитель генерального директора	Геращенко С.В.	да	
4	Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.	да	
5	Директор по качеству	Кряжев А.Н.		
6	Начальник отдела экономической безопасности	Семенов А.С.		
7	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.	да	

Председатель ЗК

 Кузнецов В.В.
/ 26 / 02 / 2018